

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	Previstas	N.º Análises PCQA Realizadas	%Realizadas	Resultados obtidos Mínimo	Máximo	Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,4	0,4	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	56		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	6,5		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	0,80		4	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,036		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	< 50		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	9		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	18		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,026		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,057		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	2,6		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	1,0		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	1,6		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substâncias metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 06-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,4	0,5	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	51		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	5,9		≥ 6,5 e ≤ 9,5	1	0
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,013		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	< 50		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	< 1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	8		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	< 10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,022		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,116		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	40,1		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	< 2,0		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					1	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

Registou-se 1 incumprimento do Valor Paramétrico no parâmetro pH na Zona de Abastecimento Amarante –Ansiães Fervença em amostra colhida no dia 16.04.2019, cujo valor foi de 5,9. O incumprimento deveu-se à dosagem inadequada do reagente utilizado no processo de tratamento, tendo esta sido devidamente corrigida. O incumprimento teve uma duração de 14 dias, sendo confirmada a conformidade da água fornecida com a amostra de seguimento do dia 30.04.2019.

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	3	3	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	3	3	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	3	3	100	0,1	0,6	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	I	I	100	43		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	I	I	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	I	I	100	7,5		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	I	I	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	I	I	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	I	I	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	I	I	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	I	I	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	I	I	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	I	I	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	I	I	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	I	I	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	I	I	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	I	I	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	I	I	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	I	I	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	I	I	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	I	I	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	I	I	100	0,011		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	I	I	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	I	I	100	<0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	I	I	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	I	I	100	61		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	I	I	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	I	I	100	1,4		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	I	I	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	I	I	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	I	I	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	I	I	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	I	I	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	I	I	100	0,1		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	I	I	100	5		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	I	I	100	20		250	0	100
Alfa total	Bq/L	I	I	100	< 0,010		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	I	I	100	< 0,020		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	I	I	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	3,9		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	0,8		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	1,2		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	1,9		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,050		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		77	77					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substâncias metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 06-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,3	0,7	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	2		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	39		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	7,2		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	52		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	4		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,004		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	76		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,2		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	< 1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	0,1		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	< 5		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	< 10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,049		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,058		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	8,1		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	5,0		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	2,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	0,6		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 06-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,2	0,4	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	38		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	7,1		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,014		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	120		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	< 5		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	< 10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	< 0,010		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	< 0,020		1,0(1)	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	7,9		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	2,8		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	1,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	3,6		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,6	0,6	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	1		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	76		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	7,1		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Radão	Bq/L	1	1	100	52,8		500	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,008		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	64		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	0,1		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	13		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	< 10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,032		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,080		1,0(1)	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroeteno	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroeteno	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	4,7		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	0,9		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	1,9		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	1,9		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,6	0,7	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	2		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	2		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	39		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	7,1		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,009		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	55		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	< 1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	< 5		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	< 10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,024		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,031		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	< 2,0		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	1,3		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,4	0,7	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	59		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	6,8		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	96		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,002		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	53		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	< 1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	10		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	< 10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,091		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,173		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	59,9		500	0	100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroeteno	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroeteno	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	6,8		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	4,0		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	2,2		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	0,6		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,3	0,6	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	10		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	63		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	6,8		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,024		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	61		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	< 1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	7		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	33		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	0,045		0,10(1)	-	-
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,218		1,0(1)	-	-
Dose indicativa	mSv	1	1	100	<0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	80,2		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	8,2		80	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	1,8		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	2,7		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	3,7		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Revisão 01 realizada no dia 16-março-2020, devido à necessidade de corrigir o valor da Dose Indicativa.

Emitido em: 26-03-2020
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,5	0,5	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	69		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	6,9		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	6		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,013		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	20		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	< 50		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	1,3		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	0,1		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	< 5		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	10		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	< 0,010		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	< 0,020		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	24,4		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	< 2,0		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	1,0		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 06-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	Previstas	N.º Análises PCQA		Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
			Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	I	I	100	0,2		-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	I	I	100	39		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	I	I	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	I	I	100	6,8		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	I	I	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	I	I	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	I	I	100	< 15		50	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	I	I	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	I	I	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	I	I	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	I	I	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	I	I	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	I	I	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	I	I	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	I	I	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	I	I	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	I	I	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	I	I	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	I	I	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	I	I	100	< 0,002		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	I	I	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	I	I	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	I	I	100	< 17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	I	I	100	< 50		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	I	I	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	I	I	100	< 1,0		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	I	I	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	I	I	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	I	I	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	I	I	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	I	I	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	I	I	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	I	I	100	5		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	I	I	100	13		250	0	100
Alfa total	Bq/L	I	I	100	< 0,010		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	I	I	100	< 0,020		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	I	I	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	< 2,0		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	0,5		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		71	71					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	Previstas	N.º Análises PCQA		Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
			Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	3	3	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	3	3	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	3	3	100	0,4	0,5	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	I	I	100	200		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	I	I	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	I	I	100	7,0		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	I	I	100	30		50	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	I	I	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	I	I	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Manganês	µg/L Mn	I	I	100	< 15		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	I	I	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	I	I	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	I	I	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	I	I	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	I	I	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	I	I	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	I	I	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	I	I	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	I	I	100	11		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	I	I	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	I	I	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	I	I	100	0,011		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	I	I	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	I	I	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	I	I	100	43		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	I	I	100	81		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	I	I	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	I	I	100	3,7		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	I	I	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	I	I	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	I	I	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	I	I	100	23		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	I	I	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	I	I	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	I	I	100	21		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	I	I	100	31		250	0	100
Alfa total	Bq/L	I	I	100	0,041		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	I	I	100	0,119		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	I	I	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	21,6		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	< 2,0		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	0,6		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 00,5		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		77	77					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	Previstas	N.º Análises PCQA		Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
			Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	2	2	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	2	2	100	0,3	0,4	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	1	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	100	130		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	1	1	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	1	1	100	6,9		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Manganês	µg/L Mn	1	1	100	< 15		50	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	1	1	100	< 0,50		4	0	100
Enterococos	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Ferro	µg/L Fe	1	1	100	79		200	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	1	1	100	37		200	0	100
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	1	1	100	0		0	0	100
Nitratos	mg/L NO ₃	1	1	100	< 10		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	1	1	100	< 1,0		5,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100	< 3,5		5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	1	100	< 3		10	0	100
Benzeno	µg/L	1	1	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	1	1	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	< 5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	1	1	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,021		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	< 17		-	-	-
Fluoretos	µg/L F	1	1	100	0,1		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	1,7		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	1	1	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	1	1	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100	< 10		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	1	1	100	28		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100	12		250	0	100
Alfa total	Bq/L	1	1	100	< 0,010		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	1	1	100	0,043		1,0(1)	0	100
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	< 2,0		80	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		74	74					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 26-03-2020
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	3	3	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	3	3	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	3	3	100	0,2	0,6	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Número de colónias a 22 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	I	I	100	0		Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	I	I	100	110		2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	I	I	100	< 2		20	0	100
pH	Unidades pH	I	I	100	7,1		≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Manganês	µg/L Mn	I	I	100	< 15		50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O₂	I	I	100	< 1,0		5,0	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	I	I	100	< 1		3	0	100
Turvação	NTU	I	I	100	< 0,50		4	0	100
Arsénio	µg/L As	I	I	100	8		10	0	100
Enterococos	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Radão	Bq/L	I	I	100	< 10,0		500	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Alumínio	µg/L Al	I	I	100	< 30		200	0	100
Amónio	mg/L NH₄	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	I	I	100	0		0	0	100
Nitratos	mg/L NO₃	I	I	100	14		50	0	100
Antimónio	µg/L Sb	I	I	100	< 3,5		5,0	0	100
Benzeno	µg/L	I	I	100	< 0,2		1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	I	I	100	< 0,005		0,010	0	100
Boro	µg/L B	I	I	100	< 0,3		1,0	0	100
Bromatos	µg/L BrO₃	I	I	100	< 10		10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	I	I	100	< 1		5,0	0	100
Cálcio	µg/L Ca	I	I	100	5		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	I	I	100	< 2		10	0	100
Cianetos	µg/L CN	I	I	100	< 15		50	0	100
Cobre	µg/L Cu	I	I	100	0,004		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	I	I	100	< 2		50	0	100
1,2 - Dicloroetano	µg/L	I	I	100	< 0,5		3,0	0	100
Dureza total	mg/L CaCO₃	I	I	100	17		-	-	-
Ferro	µg/L Fe	I	I	100	61		200	0	100
Fluoretos	µg/L F	I	I	100	0,2		1,5	0	100
Magnésio	mg/L Mg	I	I	100	1,2		-	-	-
Mercurio	µg/L Hg	I	I	100	< 0,20		1,0	0	100
Níquel	µg/L Ni	I	I	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO₂	I	I	100	< 0,02		0,50	0	100
Selénio	µg/L Se	I	I	100	< 2		10	0	100
Cloretos	mg/L Cl	I	I	100	12		250	0	100
Cloritos	mg/L ClO₂	I	I	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO₃	I	I	100	0,1		0,7	0	100
Sódio	mg/L Na	I	I	100	13		200	0	100
Sulfatos	mg/L SO₄	I	I	100	16		250	0	100
Alfa total	Bq/L	I	I	100	0,015		0,10(1)	0	100
Beta total	Bq/L	I	I	100	0,106		1,0(1)	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Dose indicativa	mSv	1	1	100	< 0,10		0,10	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 1,0		10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Tricloroetano	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	2,7		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	0,7		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	0,7		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	1,3		-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100	< 0,050		0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,1	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	1	100	< 0,03		0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Metolaclo	µg/L	1	1	100	<0,025		0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	1	100	< 0,05		0,10	0	100
Simazina	µg/L	1	1	100	< 0,01		0,1	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	1	100	< 0,025		0,10	0	100
Totais		77	77					0	

(1) Níveis de verificação (alerta);

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

O valor da substância metolaclo corresponde ao resultado da pesquisa do pesticida S-metolaclo.

Emitido em: 09-09-2019
O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL306/07 - ROTINA I									
Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	32	32	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	32	32	100	0	29	0	1	96,9
Desinfetante residual	mg/l	32	32	100	0,1	0,7	-	-	-
DL306/07 - ROTINA II									
Alumínio	µg/L Al	9	9	100	< 30	44	200	0	100
Número de colónias a 22 °C	N/ml	9	9	100	0	1	Sem alteração anormal	0	-
Número de colónias a 36 °C	N/ml	9	9	100	0	44	Sem alteração anormal	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	9	9	100	170	240	2500	0	100
Clostridium perfringens	N/100 ml	9	9	100	0	0	0	0	100
Cor	mg/L PtCo	9	9	100	< 2	2,0	20	0	100
pH	Unidades pH	9	9	100	7,6	8,0	≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Manganês	µg/L Mn	9	9	100	< 15	< 15	50	0	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	9	9	100	< 1,0	1,3	5,0	0	100
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	9	9	100	< 1	< 1	3	0	100
Sabor a 25°C	Fator de diluição	9	9	100	< 1	< 1	3	0	100
Turvação	NTU	9	9	100	< 0,50	0,65	4	0	100
Enterococos	N/100 ml	9	9	100	0	0	0	0	100
Ferro	µg/L Fe	9	9	100	< 50	140	200	0	100
DL306/07 - INSPEÇÃO									
Amónio	mg/L NH ₄	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,005		0,010	0	100
Cálcio	µg/L Ca	1	1	100	15		-	-	-
Chumbo	µg/L Pb	1	1	100	< 2		10	0	100
Cobre	µg/L Cu	1	1	100	0,003		2,0	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	1	100	< 2		50	0	100
Dureza total	mg/L CaCO ₃	1	1	100	56		-	-	-
Magnésio	mg/L Mg	1	1	100	4,5		-	-	-
Níquel	µg/L Ni	1	1	100	< 5		20	0	100
Nitritos	mg/L NO ₂	1	1	100	< 0,02		0,50	0	100
Cloritos	mg/L ClO ₂	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Cloratos	mg/L ClO ₃	1	1	100	< 0,100		0,7	0	100
Radão	Bq/L	1	1	100	< 10,0		500	0	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	1	1	100	< 0,010		0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Benzo(ghi) perileno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	1	100	< 0,010		-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	1	1	100	10,4		100	0	100
Clorofórmio	µg/L	1	1	100	5,0		-	-	-
Bromofórmio	µg/L	1	1	100	< 0,5		-	-	-
Bromodiclorometano	µg/L	1	1	100	3,5		-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	1	1	100	1,9		-	-	-
(c) Pesticidas - total	µg/L	3	3	100	<0,03	<0,03	0,50	0	100
(c) Bentazona	µg/L	3	3	100	<0,03	<0,03	0,10	0	100
(c) Clorpirifos	µg/L	2	2	100	<0,03	<0,03	0,10	0	100
(c) Imidaclopride	µg/L	2	2	100	<0,03	<0,03	0,10	0	100

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, a Águas do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída está, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Controlo da Qualidade da Água para consumo Humano

Parâmetro	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º resultados > VP	Cumprimento do VP (%)
		Previstas	Realizadas	%Realizadas	Mínimo	Máximo			
Totais		243	243					1	

(1) Níveis de verificação (alerta);

(c) De acordo com a Legislação em vigor, a AdNorte está dispensada do controlo destes parâmetros (conservativos), na Zona de Abastecimento Sistema Principal, uma vez que esta zona é abastecida exclusivamente por água adquirida à entidade Águas do Douro e Paiva. Os resultados destes parâmetros são da responsabilidade daquela entidade.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

Registou-se 1 incumprimento do Valor Paramétrico no parâmetro bactérias coliformes na Zona de Abastecimento Amarante – Sistema Principal, em amostra colhida no dia 28.06.2019. As causas não foram identificadas não foram tomadas medidas adicionais, uma vez que as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. De salientar que o valor de cloro residual da amostra se encontrava de acordo com o recomendado pela Legislação em vigor, e que esta Zona de Abastecimento é abastecida por água exclusivamente adquirida à Águas Douro e Paiva. O incumprimento teve uma duração de 07 dias, sendo confirmada a conformidade da água fornecida com a amostra de seguimento do dia 05.07.2019.

Emitido em: 09-09-2019

O Administrador

Eng.º Manuel Cordeiro Moras

Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissão.