



**TUBAGENS NÃO PLÁSTICAS – REDE DE ÁGUAS**

FICHA DE ENSAIO DE ESTANQUIDADE

Número:   
(a preencher pela Águas do Norte)

**TUBAGENS NÃO PLÁSTICAS**

Para o ensaio de estanquidade de tubagens não plásticas pode recorrer-se ao procedimento estabelecido no Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de agosto:

**Ensaio de Estanquidade**

O ensaio de estanquidade deve ser conduzido com as canalizações, juntas e acessórios à vista, convenientemente travados e com as extremidades obturadas e desprovidas de dispositivos de utilização.

O processo de execução do ensaio é o seguinte:

- Ligação da bomba de ensaio com manómetro, localizada tão próximo quanto possível do ponto de menor cota do troço a ensaiar;
- Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido e garantir uma pressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, como mínimo de 900 kPa;
- Leitura do manómetro da bomba, que não deve acusar redução durante um período mínimo de quinze minutos;
- Esvaziamento do troço ensaiado.

**Resultados do Ensaio de Estanquidade**

Troço	Data	N.º total de dispositivos a ensaiar	Pressão inicial	Hora	Pressão final	Hora

**IDENTIFICAÇÃO**

Proprietário

Local da Obra

**POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS**

Na Águas do Norte S.A. trataremos os seus dados pessoais recolhidos neste formulário no estrito respeito pela sua privacidade e pela proteção dos seus dados pessoais, para a finalidade a que se destina o presente formulário e de acordo com a cláusula 13.ª das Condições Contratuais.

Os dados pessoais apenas serão conservados enquanto se revelarem necessários à finalidade ou pelo prazo legal de conservação aplicável. Poderá exercer os seus direitos enquanto titular de dados através do envio de pedido para o email [dpo.adnorte@adp.pt](mailto:dpo.adnorte@adp.pt)

Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, por favor consulte a nossa página de internet em [www.adnorte.pt](http://www.adnorte.pt)

Li e compreendi a Política de Privacidade e a Política de Proteção de Dados Pessoais.

,  de  de    
(Técnico responsável pela realização do ensaio)